

DECLARATION OF CONFORMITY ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



Directive: Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Directive: EU RoHS Directive (RoHS) 2011/65/EU

COURBI

ELEKTRO SENIKON Ltd

Solomos, Corinthos, 20100, Greece

tel: +30 27410 31490, fax: +30 27410 31618

e-mail: info@courbi.gr

In compliance with the **Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU** of European Parliament and the Council of 26 February 2014
Σε συμμόρφωση με την *Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU* of European Parliament and the Council of 26 February 2014

This certificate applies to the product:

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για το προϊόν:

HALOGEN FREE PLASTIC CONDUITS CONNECTION & SUPPORT SYSTEMS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΛΟΓΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

COUPLINGS HF – ΜΟΥΦΕΣ HF	TYPE: 16 - 20 - 25 - 32 - 40- 50
BENDS 90° HF- ΚΑΜΠΥΛΕΣ 90° HF	TYPE: 16 - 20 - 25 - 32 - 40- 50
INSPECTIONABLE «T» HF ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «T» HF	TYPE: 16 - 20 - 25 - 32
GLAND JOIN Pipe>Box ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Ένωση Κουτί > Σωλήνας	TYPE: 16 - 20 - 25 - 32
SNAP CLIPS HF - ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ HF	TYPE: 16 - 20 - 25 - 32 - 40- 50
OMEGA CLIPS HF - ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΩΜΕΓΑ HF	TYPE: 16 - 20 - 25 - 32

It is attested that the designated product complies fully with the provisions, as described in the below listed **Standards**:
Πιστοποιείται ότι το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις, όπως περιγράφονται στα παρακάτω **Πρότυπα**:

EN 61386-1:2008 (Conduit systems for cable management - Part 1: General requirements)

DIN EN 61034-2(VDE 0482-1034-2):2014-11 EN 61034-2:2005+A1:2013 (Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions. Part 2: Test procedure and requirements)

DIN EN 60754-1(VDE 0482-754-1):2015-08 EN 60754-1:2014 (Test on gases evolved during combustion of materials from cables- Part 1: Determination of the halogen acid gas content)

DIN EN 60754-2(VDE 0482-754-2):2015-08 EN 60754-2:2014 (Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity by pH measurement, and conductivity)

Conformity with EC Directives is indicated by the **CE** mark and any other required graphic symbols and markings on the product and/or its packaging and/or product catalogues.

Η συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υποδεικνύεται με το σήμα **CE** και κάθε άλλο γραφιστικό σύμβολο και σήμανση πάνω στο προϊόν ή/και στη συσκευασία ή/και στους καταλόγους προϊόντων.

Place of issue: Solomos

Τόπος Έκδοσης: Σολομός

Date of issue: 15 Feb 2021

Ημερομηνία έκδοσης: 15 Φεβ 2021

Name: Binariis Andonis

Όνομα: Μπινιάρης Αντώνης

Position: Technical Manager

Θέση: Τεχνικός Διευθυντής

Stamped and signed for and behalf of:

Σφραγισμένο και υπογεγραμμένο για λογαριασμό της:

ELEKTRO SENIKON L.t.d

Electrical Material Ind

VAT.No : GR 800502770

Solomos Corinthos 20100 GREECE

Tel : (0030 27410) 31490 - 31955

Fax : 0030 27410 31618